



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085.Н.01639**

(номер сертификата соответствия)

031100

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Открытое акционерное общество «Фибратек» (ООО «Фибратек»).
Адрес: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 26.
ОГРН: 5117746043355. Телефон +74912778668, адрес электронной почты: info@fbtr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Открытое акционерное общество «Фибратек» (ООО «Фибратек»).
Адрес: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 26.
ОГРН: 5117746043355. Телефон +74912778668.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) 1
Листы хризотилцементные волнистые и плоские, прессованные, типов: 40/150, ЛПН, ЛПП, ДН; плиты фасадные хризотилцементные тисненые, типа ППФРО; плиты хризотилцементные фасадные типов: ППФГО, ППФРО, ППФГЛК, ППФРЛК, доска фасадная сайдинговая рельефная, типов: ДСР, ДСГ, ДСР СЛ, ДСГ СЛ; сайдинг фиброцементный «Stone Board Fiber», типов: ДСТ СЛ, ДСГ, ДДСТ, листы плоские прессованные Хризотилцементные типа ЛПП ТУ; доска фасадная хризотилцементная «Фибратек», типов: ДФТ, ДФГ, ДДФГ, ДДФТ, длиной от 300 до 3600 мм, шириной от 80 до 1750 мм, толщиной от 4 до 40 мм, плотностью от 1000, 1600 до 2000 кг/м³, выпускаемые по ГОСТ 30340-2012 «Листы хризотилцементные волнистые»; ГОСТ 18124-2012 «Листы хризотилцементные плоские»; ГОСТ Р 53223-2016 «Плиты хризотилцементные фасадные»; ТУ 23.65.12.110-002-38231506-2017 «Листы хризотилцементные плоские»; ТУ 23.65.12-004-38231506-2017 «Плиты фиброцементные фасадные»; ТУ 23.65.12-005-38231506-2020 «Фиброцементный сайдинг «Stone Board Fiber»»; ТУ 23.65.12-006-38231506-2018 «Доска фасадная сайдинговая рельефная»; ТУ 23.65.12-007-38231506-2018 «Плиты фасадные хризотилцементные»; ТУ 23.65.12-008-38231506-2018 «Листы плоские прессованные хризотилцементные»; ТУ 23.65.12-009-38231506-2020 «Хризотилцементная фасадная доска «Фибратек». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
23.65.12

код ТН ВЭД России
6811 40 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Показатели пожарной опасности, согласно приложению на 1 листе (бланк № 005992).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0004/07-2020, ПИПР0005/07-2020 от 27.07.2020 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.04ИБФ1.ОС01.00709 от 16.01.2019 г. до 15.01.2022 г., выдан ОС ООО «Сертификат РБ», рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2020 по 17.08.2025

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.Е. Теренина

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Малыхин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01639
(номер сертификата соответствия)

005992
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах, правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Показатель пожарной опасности плит фасадных и листов хризотилцементных волнистых и плоских, неокрашенных, прессованных и непрессованных, типов: ЛПН, ЛПП, ППФГО, ППФРО, 40/150, ПТФРО, ППФГО, ДН, ДСР, ДСТ, ДСГ, ДДСГ, ДДСТ, ЛПП ТУ, ДФТ, ДФГ, ДДФТ, ДДФГ.
ГОСТ 30244-94, п.6, метод I.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Негорючий материал – НГ по по СНИП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2).
		Показатель пожарной опасности листов хризотилцементных волнистых и плоских, окрашенных, прессованных и непрессованных, типов: ЛПН, ЛПП, ППФГЛК, ППФЛК, ДСР СЛ, ДСГ СЛ, ДСТ СЛ.
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНИП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНИП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по СНИП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Г1 (малоопасные) по СНИП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2).

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.Е. Теренина

С.А. Малыгин

